(Ex)i			NICHT (Ex)
Feld	UV	Interface-Schrank	PLS-Schrank



DRUCKMESSUMFORMER ÜBERDR.
SITRANS P 7MF4033
SIEMENS
Meßbereich: 0,0 bis 2,0bar ue
eingestellt: 0 bis 6 bar

+ / – 4-20 mA

12UV01: 1 (+), 2 (–)

S01X-12X01: 1 (+), 2 (–)

Sicherung:S02A-F01

Power Rail L+ L–

S02B-B02
Kanal 01
MESSUMFORMER SPEISEG. EX
KFD2-CR-Ex130-300 PEPPERL+FUCHS

1+ / 3– → 8+ / 7–

S03X-X25: A01 (02+), A02 (03–)

P_4712_02
Schrank : S03
Etage/Platz : C-C07
Kanal : CH0
Gerätetyp : 6ES7 331-7TF01-0AB0
Hersteller : SIEMENS



12LV1 02R
mit pneum. Klemmen

Stellungsregler:
SAMSON
762-11 (19-Ex-i-10.0010)

Stellorgan:
STELLVENTIL
SAMSON
241
DN: 50 PN: 16
Antrieb: 762-11 von SAMSON / Sichh.stllg.: ZU

+ / – 4-20 mA

12UV01: 11 (+), 12 (–)

S01X-12X01: 11 (+), 12 (–)

S02B-B07
Kanal 01
AUSGANGSTRENNER ANALOG EX
84-111-12 CAMILLE BAUER

4+ / 3– → 2+ / 1–

S03X-X22: B01 (12+), B02 (13–)

TC_4712_02
Schrank : S03
Etage/Platz : C-C10
Kanal : CH4
Gerätetyp : 6ES7 332-8TF01-0AB0
Hersteller : SIEMENS

Rev.	Datum	Bearbeiter/Abteilung	Norm	
0	14.04.2021	Conrath/TI-TS-RHL	Datum	14.04.2021
			Bearb.	Conrath
			Gepr.	

Druck Kühlwasserkreis

PIC
4712.02

Betrieb NORM
Anlage

Typical: PI01S

28.04.2021 10:33:48 (Conrath)