

Nr.	Bauteil-Bezeichnung	DN (MM)	SAP-Nummer	Menge
	Rohre			
1	EPP16HL01 - Rohr nahtlos oder geschweißt, 60.3 x 2 mm X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	50	92005317	2.3M
	Flansche			
2	EFA55HL16 - Vorschweißflansch Typ 11, PN16 X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)	50	92005682	4

Nr.	Bauteil-Bezeichnung	DN (MM)	SAP-Nummer	Menge
	Dichtungen			
3	EGC57LT01 - Wellringdichtung, PN 40 PTFE-Hülle (Duroplast)	50	92004861	5
	Schrauben / Muttern / Scheiben			
4	EBL00HD01 - Sechskantschraube mit Schaft, M16x 65 mm A2-70	16	92004151	20
5	EBM00HD01 - Sechskantmutter, M16 A2-70	16	92004351	20
6	EBU00HD01 - Scheibe, M16 A2	16	92004357	20
	Armaturen			
7	EHK57AD05- Kükenhahn mit Einschnürung PN 40 EN-GJS-400-18-LT (5.3103)	50	92025846	1
	INSTRUMENTS			
8	ECV57-GLOB- Durchgangsventil, PN 40	50	PV4712.02	1

TS zul.min.Temp [°C]	0	PS min.zul.Druck [bar]	-1	Druckprobe (W/G)	W
TS zul.max.Temp [°C]	60	PS max.zul.Druck [bar]	10	Prüfdruck [bar]	14.30
Beschichtung		RLS	RLS.SYS.A	Prüfumfang [%]	2
R&I /Bl.-Nr.	PID01-123456 1	Standort	MAR	4.OPMC OPEN PRODUCTION & MAINTENANCE COMMUNITY	
Ltg. von	H1008/N2	Bereich	NORM		
Ltg. nach	T4750/N4	Teilanlage-Nr.	0047		
DGRL Kategorie/Modul	0 / Art.4 Abs.3	Gebäude-Nr.	1234	Montageklasse	
Stress Kategorie		Projekt-Nr.	unset	Zeichnung-Nr.	47127
Ansprechpartner	Scherr	Projekt Name	Standardanlage Normling	Blatt 1 v. 1	Revision -1

Ordnungs-Nummer	Fluid-schlüssel	Rohrleitungs-nummer	Rohrklasse	DN	Dämmtyp	Dämmdicke	Begleit-heizung	Halte-temperatur °C
	WEa	47127	E010HL21	50	-	-		