

Nr.	Bauteil-Bezeichnung	DN (MM)	SAP-Nummer	Menge
	Rohre			
1	EPP01CA01 - Rohr nahtlos oder geschweißt, 114.3 x 3.6 mm P235GH (1.0345)	100	92000017	6.4M
	Formstücke			
2	EER01CA01 - T-Stück, reduziert Typ A P235GH (1.0345)	100 x 50	92046047	1
3	EEK01CA51 - Reduzierstück, konzentrisch Typ B P235GH (1.0345)	50 x 25	92000165	1
4	EEA01CA11 - Rohrbogen 90°, Bauart 3D Typ A P235GH (1.0345)	100	92000085	2
	Flansche			
5	EFA55CA01 - Vorschweißflansch Typ 11, PN16 P245GH (1.0352)	100	92000422	2
6	EFA57CA01 - Vorschweißflansch Typ 11, PN40 P245GH (1.0352)	25	92000433	1

Nr.	Bauteil-Bezeichnung	DN (MM)	SAP-Nummer	Menge
	Dichtungen			
7	EGC55US01 - Wellringdichtung, PN 16 Graphit mit Wellring 1.4571	100	92001090	1
8	EGC57US01 - Wellringdichtung, PN 40 Graphit mit Wellring 1.4571	25	92001076	1
	Schrauben / Muttern / Scheiben			
9	EBG00EN01 - Gewindebolzen, M12x 75 mm 25CrMo4, 1.7218 - dickschichtpassiviert	12	92000845	4
10	EBM00EN01 - Sechskantmutter, M12 25CrMo4, 1.7218 - dickschichtpassiviert	12	92001058	8
11	EBU00BX01 - Scheibe, M12 Stahl 200 HV salzbadnitriert	12	92001070	8

TS zul.min.Temp [°C]	0	PS min.zul.Druck [bar]	-1	Druckprobe (W/G)	W
TS zul.max.Temp [°C]	60	PS max.zul.Druck [bar]	10	Prüfdruck [bar]	14.30
Beschichtung		RLS		Prüfumfang [%]	2
R&I /Bl.-Nr.	PID01-123456 1	Standort	MAR	4.OPMC OPEN PRODUCTION & MAINTENANCE COMMUNITY	
Ltg. von		Bereich	NORM		
Ltg. nach	H1007/N4	Teilanlage-Nr.	0047		
DGRL Kategorie/Modul	0 / Art.4 Abs.3	Gebäude-Nr.	1234	Montageklasse	
Stress Kategorie		Projekt-Nr.	unset	Zeichnung-Nr.	47160
Ansprechpartner	Scherr	Projekt Name	Standardanlage Normling	Blatt 1 v. 1	Revision 0

Ordnungs-Nummer	Fluid-schlüssel	Rohrleitungs-nummer	Rohrklasse	DN	Dämmtyp	Dämmdicke	Begleit-heizung	Halte-temperatur °C
	WKb_!!!DELETED	47160	E010CA01	100	-	-		